

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: POLIZIA IDRAULICA. REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE IN VIA A. GELPI E COLLEGAMENTO CON PASSERELLA CICLOPEDONALE AL PERCORSO LUNGO IL FIUME OGLIO. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 ? FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA. PARERE IDRAULICO N. 35/2018.

Mittente: "Per conto di: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 20 feb 2019 13:46:35

PEC/UT

A: protocollo@pec.comune.edolo.bs.it

CC:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/02/2019 alle ore 13:46:35 (+0100) il messaggio

"POLIZIA IDRAULICA. REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE IN VIA A. GELPI E COLLEGAMENTO CON PASSERELLA CICLOPEDONALE AL PERCORSO LUNGO IL FIUME OGLIO. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 ? FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA. PARERE IDRAULICO N. 35/2018." è stato inviato da "bresciaregione@pec.regione.lombardia.it"


indirizzato a:

protocollo@pec.comune.edolo.bs.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 199094E4-FF92-4D9A-2916-068400EE010D@telecompost.it

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s



COMUNE DI EDOLO

Prot. 0001822 del 21/02/2019



ARRIVO

Tit. VI Cla. 5



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA

Via Dalmazia, 92/94
25125 Brescia
Tel 030 34621

www.regione.lombardia.it
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

Al

Comune di Edolo
Largo Mazzini, 1
25048 Edolo (BS)
Email: protocollo@pec.comune.edolo.bs.it

Oggetto : Polizia Idraulica. Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. Lavori di realizzazione nuova area verde in via A. Gelpi e collegamento con passerella ciclopedonale al percorso lungo il fiume Oglio. Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona. Parere Idraulico n. 35/2018.

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 10936 del 07/11/2018, pervenuta al prot. UTR AE03.2018.0027921 in data 08/11/2018 di convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto:

- esaminati gli elaborati di progetto allegati all'istanza e le integrazioni pervenute dal Dott. Carleschi con mail in data 24/01/2019;
- verificato che è garantito per la piena liquido-solida duecentennale il franco idraulico di 1 m;
- che pare non vi siano ripercussioni derivanti dal profilo di rigurgito prodotto a valle dal ponte ferroviario;

L'Ufficio scrivente esprime **parere idraulico favorevole**, a condizione che in sede di progettazione esecutiva il richiedente:

- adotti una soluzione costruttiva che eviti l'interferenza diretta della pila di sostegno in sinistra idraulica con la luce di deflusso delle acque in quella sezione;
- trasmetta copia del progetto esecutivo all'Ufficio scrivente;
- siano fatti salve tutte le autorizzazioni di qualunque natura in particolare quelle urbanistico-edilizia e ambientali di competenza di altri enti.

Il Comune dovrà presentare prima dell'avvio dei lavori in oggetto regolare istanza di concessione idraulica tramite il portale web di Polizia Idraulica regionale SIPIUI, per l'occupazione di aree del Demanio Pubblico dello Stato del Fiume Oglio.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

ENRICA GENNARI

Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLO CASTELLINI Tel. 030/3462459
Responsabile U.O.: DAVIDE COLOSIO