



Brescia 13-02-2019

*Ministero per i beni
e le attività culturali*

Comune di Edolo
protocollo@pec.comune.edolo.bs.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA
BRESCIA

Prot. n. **2352** Allegati -
Class. 34.10.08
Fascicolo/63/4 (Bs) sottofascicolo/

Risposta al Vostro foglio prot. 1057 del 31-01-2019
(rif. ns. prot. 1685 del 04-02-2019)

OGGETTO: Edolo (Bs) - Restauro conservativo e consolidamento strutturale della galleria esistente sulla S.S. 42 con adeguamento dell'assetto viario
Indizione conferenza dei servizi decisoria, forma semplificata modalità asincrona, ai sensi della L. 241/1990, art. 14-ter come modificato dal D.Lgs 127/2016
Richiesta integrazioni documentali ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b, della L. 241/90

Vista la documentazione progettuale trasmessa da codesta amministrazione, al fine di una più completa rappresentazione della proposta progettuale, si richiedono le seguenti integrazioni:

- documentazione fotografica referenziata che illustri sia il contesto in cui si inserisce l'intero intervento, comprendendo quindi la zona del nuovo ascensore, le viabilità pubblica, l'edificato, l'alveo fluviale e le sponde, sia le facciate esterne della galleria, in relazione anche ai manufatti in aderenza (edifici storici, ponte medioevale);
- fotoinserimenti dell'intervento completo, includendo pertanto l'esito progettuale, oltre che della galleria, dell'allargamento stradale all'incrocio, dei nuovi marciapiedi e dell'ascensore, in particolare dai maggiori percorsi pubblici, quindi dai ponti, dalla S.S. 42 e dalla piazza principale;
- Elaborati grafici progettuali che illustrino l'esito architettonico, dopo il restauro, dei prospetti interni ed esterni, comprendendo l'immediato intorno (viabilità, edifici, fiume, etc). Il tutto anche per chiarire alcune opere, poiché, ad esempio, in merito al trattamento delle fondazioni dei pilastri messe in luce a seguito dell'abbassamento della quota stradale, si nota una discrepanza tra quanto dichiarato in relazione, prevedendo una scialbatura della muratura storica, e quanto rappresentato nelle tavole di restauro, le quali indicano nuovi zoccoli in calcestruzzo;
- come già richiesto da questo Ufficio nel parere preliminare con prot. 1918 del 10/02/2016, documentazione relativa allo studio della viabilità circa la necessità dell'intervento in oggetto per il pubblico interesse;
- chiarimenti circa la condizione vincolistica dell'area di intervento sotto il profilo della tutela paesaggistica.

F.C., C.R.



IL SOPRINTENDENTE
arch. Giuseppe Stolfi