Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
" Prof. Giuseppe Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5
Direttore: Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N°1067
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory di EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

R A P P O R T O D I P R O V A

Campione di	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**	**Nr. POT/92681/16**
Prelievo in data	**21/09/2016**	Ricevuto il **22/09/2016**
Provenienza	**Comune di Berzo Demo P.zza Donatori di Sangue, 1 25040 Berzo Demo**	
Prelevato presso	**(RE017016XU0301) Fontana pubblica MONTE - Via Pian della Regina 25040 BERZO DEMO**	
Richiedente	**ATS Montagna sede Breno**	
Prelevato da	**Fontanella Pubblica**	
Proveniente da	**Sorgente/Pozzo**	
Distribuita da	**Acquedotto Comunale**	
Rete di distribuzione	**Serbatoio / Potabilizzatore**	
Campionato da	**Tecnico della prevenzione**	
Proc.campionamento	**A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)**	
Data referto	**06/10/2016 13:42**	

ANALISI CHIMICA

data inizio prova	22/09/2016	
data termine prova	29/09/2016	
Conducibilità (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022)		
Risultato (µS/cm a 20°C)	126	Valore di parametro 2500 µS/cm a 20°C
Incertezza estesa (µS/cm a 20°C)	± 6	
Ammonio (Met. MA Ch 17 Rev. 02) (prova non accreditata da ACCREDIA)		
Risultato (mg/L)	<0,05	Valore di parametro 0,50 mg/L
Torbidità (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.93 Met ISS BLA 030)		
Risultato (NTU)	<0,05	Valore di parametro: accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Nitrito (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)		
Risultato (mg/L)	<0,01	Valore di parametro 0,50 mg/L
Nitrato (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)		
Risultato (mg/L)	<5	Valore di parametro 50 mg/L
Clorito (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037) (prova non accreditata da ACCREDIA)		
Risultato (µg/L)	<50	Valore di parametro 700 µg/L
Cloruro (Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)		
Risultato (mg/L)	<5	Valore di parametro 250 mg/L

Continua ...

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
" Prof. Giuseppe Nardi "
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5
Direttore: Dott.ssa Daria Barberis
Via Balestrieri, 7 - 25124 Brescia
tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail laboratorio@ats-brescia.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N°1067
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory di EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

R A P P O R T O D I P R O V A

Campione di	**ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**	**Nr. POT/92681/16**
Prelievo in data	**21/09/2016**	Ricevuto il **22/09/2016**
Provenienza	**Comune di Berzo Demo P.zza Donatori di Sangue, 1 25040 Berzo Demo**	
Prelevato presso	**(RE017016XU0301) Fontana pubblica**	
	MONTE - Via Pian della Regina 25040 BERZO DEMO	
Richiedente	**ATS Montagna sede Breno**	
Prelevato da	**Fontanella Pubblica**	
Proveniente da	**Sorgente/Pozzo**	
Distribuita da	**Acquedotto Comunale**	
Rete di distribuzione	**Serbatoio / Potabilizzatore**	
Campionato da	**Tecnico della prevenzione**	
Proc.campionamento	**A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)**	
Data referto	**06/10/2016 13:42**	

Solfato
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.115 Met ISS CBB 037)

Risultato (mg/L)	9	Valore di parametro 250 mg/L
Incertezza estesa (mg/L)	± 1	

Ossidabilità
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.97 Met ISS BEB 027) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (mg/L O2)	<0,5	Valore di parametro 5,0 mg/L O2

Durezza
(Met MA Ch 24 Rev.00) (prova non accreditata da ACCREDIA)

Risultato (°F)	7	Valore consigliato 15-50°F

Ferro
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.322 Met ISS DBA 035)

Risultato (µg/L)	<20	Valore di parametro 200 µg/L

Arsenico
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.213 Met ISS DAA 003)

Risultato (µg/L)	<1	Valore di parametro 10 µg/L

Piombo
(Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.285 Met ISS DAA 012)

Risultato (µg/L)	<1	Valore di parametro 10 µg/L

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI **Conforme ai valori di parametro**
D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27
Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

NOTA: L'incertezza estesa viene calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità del 95%

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore
Dr. Alessandra Marino

Rapporto di prova a firma digitale del Chimico Dott. Linda Mellini