Montanti dalla centrale termica:
- fredda 1"1/2
- calda: 1"1/4
- ricircolo:1/2"

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07

105 mc/h
110 mc/h
120 mc/h

29 CAMERA SINGOLA 12.0 m² R.A.I. 0.112
30 ANTI 1.8 m²
31 BAGNO 3.3 m²
32 CAMERA DOPPIA 23.8 m² R.A.I. 0.114
33 ANTI 1.8 m²
34 BAGNO 3.1 m²
35 SPOGLIATOIO DONNE 13.6 m²
12 VANO SCALA 14.4 m²
41 SPOGLIATOIO UOMINI 14.3 m²
43 ANTI 1.8 m²
44 BAGNO 3.0 m²
42 CAMERA DOPPIA 20.6 m² R.A.I. 0.126
25 BALCONE 11.1 m²
45 CAMERA SINGOLA 9.1 m² R.A.I. 0.185
39 CORRIDOIO 10.5 m²
40 DISIMPEGNO 6.6 m²
55 DISIMPEGNO 5.2 m²
56 CORRIDOIO 9.7 m²
46 ANTI 3.1 m²
47 BAGNO 3.4 m²
48 CAB. ARMADIO 2.2 m²
50 ANTI 1.8 m²
51 BAGNO 2.7 m²
6 LOC. APPAREC. 10.7 m²
27 NON OGGETTO D'INTERVENTO 36.9 m²
28 NON OGGETTO D'INTERVENTO 18.0 m²
36 LAVANDERIA 14.9 m²
57 BAGNO DI SERVIZIO 2.5 m²
37 WC DONNE 1.9 m²
38 WC UOMINI 2.0 m²
26 BALCONE 16.4 m²
54 BAGNO 3.6 m²
53 ANTI 2.2 m²
52 CAMERA SINGOLA 9.3 m² R.A.I. 0.202
49 CAMERA DOPPIA 20.2 m² R.A.I. 0.161
11 NON OGGETTO D'INTERVENTO 127.7 m²

2 d001
3 d001

LEGENDA IMPIANTO SANITARIO

- Tubazione acqua fredda sanitaria in acciaio zincato con idoneo isolamento. Diametri come da disegno
- Tubazione acqua calda sanitaria in acciaio zincato con idoneo isolamento. Diametri come da disegno
- Tubazione di ricircolo in acciaio zincato con idoneo isolamento. Diametri come da disegno
- Rubinetto di intercettazione
- Collettori di distribuzione acqua fredda e calda
- Attacco acqua calda e acqua fredda, tubazioni dal collettore all'apparecchio in multistrato ØxS 20x2,5
- Aspiratore ad espulsione diretta, a griglia automatica. Versione con timer elettronico regolabile (3-25 minuti) e rilevatore di umidità a microprocessore regolabile da 40 a 90% U.R. di attivazione/spegnimetno tramite sensore di umidità o interruttore. Spegnimento ritardato tramite timer. Dimensioni (AxLxP): 180x180x121 mm, diametro espulsione 120 mm, peso 0,8 kg. Potenza assorbita 15 W. Comprensivo di canale e griglia esterna per espulsione aria. Tipo Elicent Eco Line Eco 120A HT o similare.

LA POSIZIONE DEI COLLETTORI ED I PERCORSI DELLE TUBAZIONI SONO INDICATIVI E SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI DA CONCORDARSI IN CORSO D'OPERA CON LA D.L.

N.B. L' ESTRATTORE DI CIASCUN BAGNO DEVE ESSERE TEMPORIZZATO CON FUNZIONAMENTO ASSERVITO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IN PRESENZA DI IMPIANTO DI ESTRAZIONE FORZATA LA PORTA DEL LOCALE DOVRA' ESSERE DOTATA DI GRIGLIA DI TRANSITO

Comune di BRENO — Provincia di Brescia

Committente

COMUNE DI BRENO

Piazza Ghislandi 1, 25043 Breno (BS) - Tel. 364/322611
C.F. 00855690178 - P.IVA 00583090980

RISTRUTTURAZIONE E NUOVA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI ADIBITI A CAMERE-ALLOGGIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA FOLGORE NEL COMUNE DI BRENO (BS)

	Data	Descrizione aggiornamento
3		
2		
1		

Prefica: **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Oggetto: Pianta piano primo: impianto idrosanitario ed estrazione wc

TAVOLA n. c-204

PROGETTAZIONE: ARCADIA PROGETTI s.r.l. SOCIETA' D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA, Via Pieve, 55 - 25040 CEVO(BS) CAMUNO (BS), P.IVA 03784410981, IL DIRETTORE TECNICO Arch. Ruggero Bontempi

DIREZIONE LAVORI: ARCADIA PROGETTI s.r.l. SOCIETA' D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA, Via Pieve, 55 - 25040 CEVO(BS) CAMUNO (BS), P.IVA 03784410981, IL DIRETTORE TECNICO Arch. Ruggero Bontempi

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, A 4896, Dr. Ing. Gianni Peluchetti, Civile ed Ambientale

SCALA: 1:50

COMMITTENZA

IMPRESA ESECUTRICE

DATA: Giugno 2019

ARCADIA progetti srl — VIA PIEVE 55 - CEVEDALE CAMUNO (BS)

ING. PELUCHETTI GIANNI — Via Plasine, 2A - Breno (BS) — mobile 329-7434372 - tel. 0364-322059 — gianni.peluchetti@gmail.com - www.ingegnerepeluchetti.it

DISEGNO A NORMA DI LEGGE DI PROPRIETA' DELL' ING. PELUCHETTI GIANNI CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA