

## **Decreto n. 741 del 17/11/2022**

**OGGETTO:** Aggiudicazione delle “Prestazioni specialistiche elettriche a servizio dei nuovi arredi laboratorio analisi PO Esine”. DGR XI/4386/2021 Allegato 1  
CIG Z2F38120EC

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con deliberazione n.XI/4386/2021 del 3.3.2021 ad oggetto "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021", la Giunta regionale individuava gli ambiti prioritari di intervento in materia di investimenti sanitari per l'anno 2021, individuando con l'All.1 della medesima DGR, relativamente all'ambito h) Piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature, gli stanziamenti "indistinti" per le manutenzioni;
- la Direzione Strategica, di concerto con il STP, ha individuato nell'ambito degli investimenti finanziati dalla DGR sopra richiamata, le opere di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali del laboratorio di patologia clinica del PO di Esine, propeedeutiche alla posa dei nuovi arredi;
- il Responsabile del STP di quest'Azienda, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel n.160972590, da affidare ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) del DL 76/2020, per le "Prestazioni specialistiche elettriche a servizio dei nuovi arredi laboratorio analisi PO Esine", con una base d'asta di € 23.000,00, oltre ad IVA;

VISTI:

- il report della procedura SinTel n.160972590, allegato al presente atto;
- l'offerta presentata, dalla ditta RVM Impianti srl con sede in Artogne (BS), per un importo di € 21.850,00 oltre ad IVA;
- la normativa vigente, in particolare il DL 76/2020;

EVIDENZIATO che il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2022, DGR XI/4386/2021, All.1 Indistinti che presenta disponibilità previa riduzione di altro investimento (Lavori di adeguamento dei locali dell'Endoscopia Digestiva del PO di Esine);

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

**DECRETA**



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) del DL 76/2020, alla RVM Impianti srl con sede in Artogne (Bs), le "Prestazioni specialistiche elettriche a servizio dei nuovi arredi laboratorio analisi PO Esine" alle condizioni tecnico-economiche previste dal capitolato speciale d'appalto e dal report di procedura SinTel n.160972590 che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di nominare RUP e DEC dell'appalto in oggetto, ai sensi degli art.31 e 101 del D.Lgs n.50/2016, il Responsabile del STP Geom. Francesco Minolfi;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 26.657,00 di cui € 4.807,00 per IVA al 22%;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLE "PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI PO ESINE". DGR XI/4386/2021 ALLEGATO 1  
CIG Z2F38120EC**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 14/11/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 14/11/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 26.657,00 (di cui € 4.807,00 per IVA 22%), annotata nel Bilancio 2022, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	Prestazioni specialistiche elettriche a servizio dei nuovi arredi laboratorio analisi PO Esine	0202000200 IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI  2002000394 CONTR.C/CAP. DGR XI/4386/2021 ALL.1 INDISTINTI	3210300 SC Laboratorio Analisi Esine	DGR n. XI/4386/2021	DGR_4386	€ 26.657,00	€ 0,00	€ 26.657,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità, previa riduzione del medesimo importo dallo stanziamento previsto per: Lavori di adeguamento dei locali dell'Endoscopia Digestiva del PO di Esine
		TOTALE				€ 26.657,00	€ 0,00	€ 26.657,00	

Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6202000200 Amm.to Impianti elettrici ed idraulici) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 14.11.2022

**IL DIRETTORE DELLA SC**  
**Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

**OPERE PROPEDEUTICHE ALLA  
SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI DEL  
LABORATORIO DI PATOLOGIA  
CLINICA DEL PO DI ESINE**  
Capitolato Speciale d'Appalto

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



7.10.2022

**OPERE PROPEDEUTICHE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI DEL LABORATORIO  
DI PATOLOGIA CLINICA DEL PO DI ESINE**

**CODICE CIG: Z2F38120EC**

**[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) - tel 0364369514 – fax 0364369512**

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Minolfi  
Funzionario Istruttore: Ing. Ludovica Ruggeri

Pag 1 di 7



#### **Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere propedeutiche alla sostituzione degli arredi del laboratorio di patologia clinica del PO di Esine.

**Base d'asta: € 23.000,00 (ventitremila/00)**

**Costi della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00**

**Totale: € 23.000,00 (ventitremila/00)**

#### **Art.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara si svolgerà tramite piattaforma SINTEL.

L'aggiudicazione sarà disposta, con il criterio del prezzo più basso.

#### **Art.3 NORME DI SICUREZZA**

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il Fornitore è obbligato a:

- osservare e fare osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- fornire al proprio personale, idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell'impresa, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- munire il proprio personale tecnico di idonei dispositivi di protezione individuale.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni preventive e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Non sono previsti oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

#### **Art.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse elettronicamente al Sistema di Interscambio (Sdl).



Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 60 giorni data ricevimento fattura elettronica mediante rimessa diretta a mezzo mandato sul tesoriere, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura.

***Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136, il contraente si impegna a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti.***

I riferimenti della stazione appaltante sono i seguenti:

Denominazione Ente: ASST DELLA VALCAMONICA  
Sede legale: Via Nissolina n. 2 – 25043 BRENO (BS)  
Codice IPA asstval  
Codice Univoco Ufficio UF5IN0  
Nome dell'Ufficio: Uff\_eFatturaPA  
Partita Iva: 03775830981

#### **Art.5 DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia dell'Azienda che di terzi, a seguito dell'esecuzione della fornitura oggetto della presente lettera d'Invito, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

#### **Art.6 RISOLUZIONE E RECESSO**

Le gravi e ripetute violazioni ed inosservanze degli obblighi contrattuali (ripetuti ritardi, continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara, mancata sostituzione della merce, sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, etc..) da parte dell'Impresa aggiudicataria, non eliminate a seguito di diffida scritta, consentiranno all'Azienda di risolvere il contratto con semplice preavviso ex art.1456 c.c., comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni derivanti dall'inadempimento. Inoltre l'Azienda potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:





- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente, ove previsti, risultassero positivi;
- in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA;
- in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atto di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza.

#### **Art.7 SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto così come stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la fornitura oggetto del presente Capitolato, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatte salve le autorizzazioni dell'Azienda secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art.9 CESSIONE DEI CREDITI**

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato Speciale.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione dell'Azienda.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione.

La cessione è irrevocabile.



L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

### **Art.10 CODICE ETICO**

L'ASST della Valcamonica ha adottato, nel rispetto delle linee guida regionali contenute nella DGR VII/3776 del 13.12.2006, il Codice Etico comportamentale costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo. Nel Codice Etico vengono definiti i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

Gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura dovranno dichiarare di aver preso visione del Codice Etico pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) e di accettare i contenuti, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e ai valori etici in esso contenuti.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

### **Art.11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto.

### **Art.12 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **15 (quindici)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

L'esecuzione dei lavori ha inizio il giorno successivo alla data di aggiudicazione rilevata dal portale SINTEL, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante:

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;



- nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- Attestazioni PEI/PES del personale che effettuerà le sostituzioni degli UPS.

#### **Art.13 PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (unopermille) sull'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art.14 SOPRALLUOGO**

**Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente**, potrà essere effettuato specifico sopralluogo presso l'edificio ove dovranno essere eseguite le opere oggetto della prestazione con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

**Il sopralluogo non ha carattere obbligatorio.**



**L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordata tramite prenotazione telefonica al n°0364/369923.**

### **Art 15 - CONTROVERSIE E MODALITÀ DI RICORSO**

Salvo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni controversia è competente il giudice ordinario.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 30 giorni, ai sensi della L. 1034/71 e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..**

### **Art 16 – CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del DLgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/20210 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

**Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
(Geom. Francesco Minolfi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

**OPERE PROPEDEUTICHE ALLA  
SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI DEL  
LABORATORIO DI PATOLOGIA  
CLINICA DEL PO DI ESINE**  
Capitolato Speciale d'Appalto Parte tecnica

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE TECNICA**



7.10.2022

**OPERE PROPEDEUTICHE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI DEL LABORATORIO  
DI PATOLOGIA CLINICA DEL PO DI ESINE**

**CODICE CIG: Z2F38120EC**

**[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) - tel 0364369514 – fax 0364369512**

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Minolfi  
Funzionario Istruttore: Ing. Ludovica Ruggeri

Pag 1 di 11



## **GENERALITÀ**

Il presente intervento consiste nella realizzazione delle opere propedeutiche alla sostituzione degli arredi del laboratorio di patologia clinica del PO di Esine, ovvero:

- fornitura e posa di nuovi punti rete dati;
- scollegamento quadri prese ad alimentazioni elettriche dei banconi esistenti;
- collegamento elettrico nuovi banconi;
- fornitura e posa di nuovi gruppi prese.

Nel prezzo posto a base d'asta s'intendono comprese tutte le attività seguenti:

- trasporto, carico e scarico, movimentazione ed oneri di discarica per quanto da smaltire;
- collaudo e messa in funzione;
- rilascio della seguente documentazione in formato cartaceo e digitale (\*.pdf e \*.dwg):
  - dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08 e completa di tutti gli allegati obbligatori;
  - as-built;
  - certificazione nuovi punti rete.

Le operazioni di sostituzione dovranno essere eseguite in giorni infrasettimanali nel tardo pomeriggio, oppure in festivi e prefestivi.

## **REQUISITI DI RISPONDEZZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI**

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall'art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- al Regolamento CPR UE n. 305/2011.

## **QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.



Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., V.V.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:

- a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
- b) armonizzarsi a quanto già esistente nell'ambiente oggetto di intervento.



Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.

### **Impianti elettrici**

#### *Linee elettriche*

Le linee elettriche alimentanti le varie apparecchiature dovranno essere realizzate con cavi elettrici multipolari e unipolari non propaganti l'incendio, senza alogeni, a basso sviluppo di fumi opachi e rispondenti alle Norme CEI, con conduttori in corda di rame flessibile, secondo le indicazioni fornite nelle tavole e negli schemi dei quadri elettrici. I cavi elettrici dovranno essere certificati CPR, livello di rischio incendio medio, euroclasse Cca - s1b, d1, a1 (cavi tipo FG16OM16, FG17, FG16H2OM16, ecc.) ed essere dotati della relativa dichiarazione di prestazione rilasciata dal costruttore.

Le condutture non dovranno essere causa di innesco o di propagazione di incendi: dovranno essere utilizzati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa.

Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione nominale), dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024-70 e 35023-70.

In generale le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse sono:

- a. 0,75 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando;
- b. 1,5 mmq per illuminazione di base;
- c. 2,5 mmq per derivazione con prese a spina;
- d. 4 mmq per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 KW;

La sezione dei conduttori di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei circuiti polifase, quando la sezione dei conduttori di fase è inferiore o uguale a 16 mmq.

La colorazione dei conduttori dovrà essere conforme a quanto specificato dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e di protezione dovranno essere contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, essi sono contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. Quando si utilizzano cavi unipolari con guaina, non è necessaria l'individuazione mediante colorazione continua dell'isolante; tuttavia in questo caso le estremità dei cavi devono essere identificate in modo permanente durante l'installazione mediante l'impiego:

- a. di fascette o altri elementi di bicolore giallo-verde per il conduttore di protezione;





b. di fascette di colore blu chiaro per il conduttore di neutro.

Particolare cura dovrà essere stata posta nella posa dei cavi facendo attenzione che le condutture non siano soggette a sforzi a trazione e non siano danneggiate da spigoli vivi o da parti soggette a movimento; la piegatura dei cavi è stata effettuata con raggi di curvatura non inferiori a quelli minimi indicati dalle tabelle CEI-UNEL relative a ciascun tipo di cavo.

Nella scelta e nella installazione dei cavi si è tenuto presente di quanto segue:

- a. per i circuiti in corrente alternata a tensione nominale non superiore a 230/400V i cavi devono avere tensione nominale d'isolamento non inferiore a 450/750V;
- b. per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l'impiego di cavi con tensione nominale di isolamento non inferiore a 300/500V.

All'interno dei canali e tubi protettivi si possono inoltre installare circuiti a tensione diversa, purché i cavi delle varie linee siano tra loro separati con setti divisorii; in alternativa, è possibile posare all'interno del canale un altro canale di dimensioni ridotte o un tubo protettivo, oppure si possono utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione nominale dei cavi di energia.

Le connessioni e le derivazioni sono sempre effettuate esclusivamente nelle scatole di derivazione con morsetti metallici a vite con cappuccio isolato o sistemi ad essi equivalenti.

#### *Tubi protettivi, canali, cassette e connessioni*

La distribuzione degli impianti sarà realizzata mediante tubazioni o canali in PVC o acciaio zincato.

I tubi protettivi saranno del tipo flessibile o rigido, in materiale isolante, del tipo medio o pesante, con caratteristiche idonee per il tipo di posa previsto. Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.

Le curve sono effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.

Per canale si intende un involucro chiuso con coperchio, che assicura la protezione meccanica dei cavi e ne permette la posa senza tiro. Secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/5, la sezione occupata dai cavi di energia, tenuto conto del volume occupato dalle connessioni, non deve superare la metà della sezione utile del canale; tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione, comando e per telecomunicazioni. Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalla norma CEI 64-8, , utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.).

Le cassette dovranno essere saldamente fissate alle strutture.

Le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiera con grado di protezione IP55.

Per i canali metallici dovranno essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8.

#### *Prese a spina*



Le prese a spina dovranno essere scelte ed installate in modo da prevenire i danneggiamenti che possono presumibilmente derivare dalle condizioni d'uso. A seconda delle esigenze dell'impianto sarà impiegato il tipo adatto di presa.

### **Accettazione**

I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori al fine di coadiuvare le esigenze della Stazione Appaltante con le esigenze dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

Per questioni di natura organizzativa della Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori prescriverà un preciso ordine nell'esecuzione dei lavori il quale dovrà essere tassativamente rispettato dall'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria dovrà concordare le tempistiche (giorni ed orari) di accesso ai locali con la Direzione Lavori e con il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante.

### **Norme generali di comportamento nelle aree di proprietà di ASST Valcamonica**

I servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Appaltatore sono quelli riservati agli utenti opportunamente segnalati e facilmente identificabili.

All'interno dei locali le uscite di emergenza ed i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati.

Il personale dipendente dell'assuntore che lavora presso i locali del committente è obbligato a:



- a. osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell'adozione delle cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell'attività;
  - b. attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
  - c. non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con la DL e la Stazione Appaltante;
  - d. segnalare e delimitare le zone di lavoro, come pavimenti bagnati, vietandone l'accesso ed il passaggio delle persone;
  - e. recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
  - f. usare i mezzi protettivi individuali;
  - g. non usare sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa e per l'utenza presente nelle adiacenze;
  - h. lasciare, a lavori ultimati, la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
  - i. impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
  - j. segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
  - k. deve rispettare le modalità di accesso alle zone oggetto di intervento, concordate con la DL e la Stazione Appaltante, onde evitare eventuali interferenze con le attività del personale dell'Azienda e con quelle di eventuali Ditte terze presenti. Se l'attività è svolta da una squadra o da un gruppo di lavoratori, è necessario indicare alla DL e alla Stazione Appaltante il Preposto di riferimento;
  - l. deve scaricare e stoccare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato dalla DL e dalla Stazione Appaltante;
  - m. indossare una divisa decorosa, non trasparente e distinguibile da quella del personale della Stazione Appaltante.
- È fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'assuntore:
- a. accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
  - b. introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
  - c. usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate per i luoghi ove avranno esecuzione i lavori;
  - d. rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria competenza;
  - e. compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;



- f. compiere lavori utilizzando fiamme libere, utilizzare mezzi infiammabili o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- g. fumare in tutti i locali ed in tutte le pertinenze esterne;
- h. gettare mozziconi, sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell'area della committenza;
- i. ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- j. compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, registrazione, ecc...);
- k. utilizzare attrezzature ed utensili della committenza e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche);
- l. è vietato assumere alcool o sostanze stupefacenti, in qualsiasi quantità, durante l'orario di lavoro.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente:

- a. nome e cognome del lavoratore
- b. data e luogo di nascita del lavoratore
- c. indicazione del datore di lavoro
- d. data di assunzione
- e. per gli operatori elettrici: qualifica PAV – PES – PEI
- f. in caso di subappalto, riferimenti all'autorizzazione al subappalto.

I lavoratori sono tenuti ad esporre continuamente detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La DL e la Stazione Appaltante si riservano la insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate.

**STIMA DEL PREZZO**

Si riporta nella tabella a seguire la stima economica del prezzo posto a base di gara.

Descrizione	u.m.	Q.tà	P.zzo unit.	P.zzo tot.
Formazione di nuovo punto rete dati LAN. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: - fornitura e posa in opera in passerella portacavi esistente, di cavo CAT6 UTP – 2x24AWG – Cca s1-d1-a1; - fornitura e posa in opera di presa terminale CAT6 UTP RJ45; - fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate o guaine spiralate per posa cavo da passerella esistente a nuovo bancone; - fornitura e posa in opera di terminali di testa per il collegamento al rack dati esistente; - quota parte per fornitura e posa in opera di permutatore da armadio rack; - collaudo strumentale e rilascio certificazione; - ogni altro onere e accessorio necessario a rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte e funzionante.				
- laboratorio centrifughe	cad.	2		
- refertazione	cad.	4		
- laboratorio proteine e immunologia	cad.	12		
- laboratorio unificato	cad.	22		
- laboratorio biologia molecolare	cad.	4		
- segreteria	cad.	2		
- laboratorio microbiologia	cad.	7		
<b>SOMMANO</b>	cad.	53	€ 250,00	€ 13.250,00
Formazione di nuovo punto telefonico. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: - fornitura e posa in opera in passerella portacavi esistente, di cavo CAT6 UTP – 2x24AWG – Cca s1-d1-a1; - fornitura e posa in opera di presa terminale RJ45; - fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate o guaine spiralate per posa cavo da passerella esistente a nuovo bancone; - fornitura e posa in opera di terminali di testa per il collegamento al permutatore telefonico esistente; - ogni altro onere e accessorio necessario a rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte e funzionante.				
- refertazione	cad.	1		
- laboratorio unificato	cad.	2		
- laboratorio sierologia	cad.	1		



Descrizione	u.m.	Q.tà	P.zzo unit.	P.zzo tot.
- laboratorio biologia molecolare	cad.	1		
- laboratorio microbiologia	cad.	1		
<b>SOMMANO</b>	cad.	6	€ 220,00	€ 1.320,00
Alimentazione dei nuovi arredi. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: - fornitura e posa in opera in passerella portacavi di cavo FG16OM16 3G2,5mmq; - fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate o guaine spiralate per posa cavo da passerella a nuovo bancone; - quota parte per fornitura e posa in opera di nuova passerella portacavi; - ogni altro onere e accessorio necessario a rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte e funzionante.				
- laboratorio centrifughe	cad.	2		
- refertazione	cad.	5		
- laboratorio proteine e immunologia	cad.	7		
- laboratorio unificato	cad.	10		
- laboratorio microbiologia	cad.	4		
- laboratorio sierologia	cad.	1		
<b>SOMMANO</b>	cad.	29	€ 150,00	€ 4.350,00
Scollamento dei banconi da sostituire e rimozione dei quadri prese esistenti insistenti nelle aree di posa in opera dei nuovi banconi.				
- laboratorio centrifughe, refertazione, laboratorio proteine e immunologia, laboratorio unificato, laboratorio sierologia e laboratorio microbiologia	a corpo	1		
<b>SOMMANO</b>	a corpo	1	€ 1.930,00	€ 1.930,00
Intervento tecnico per la sistemazione dei cavi a servizio di n.2 UPS. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: - fornitura e posa in opera di canale 150x60mm, lunghezza max 3m; - fissaggio a parete di n.2 quadri prese esistenti e messa in sicurezza delle relative linee elettriche.				
- laboratorio unificato	a corpo	1		
<b>SOMMANO</b>	a corpo	1	€ 150,00	€ 150,00



Descrizione	u.m.	Q.tà	P.zzo unit.	P.zzo tot.
Fornitura e posa in opera di prese FM 2P+T 10/16A UNEL su canale a parete esistente o già posizionato. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: - quota parte per fornitura e posa in opera di scatole portafrutto a 6 posti da canale, placche in PVC colore bianco e supporti portafrutto; - fornitura e posa in opera di conduttori FG17 sezione 2,5mmq; - ogni altro onere e accessorio necessario a rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte e funzionante.				
- laboratorio sierologia	cad.	9		
- laboratorio biologia molecolare	cad.	18		
- laboratorio microbiologia	cad.	17		
<b>SOMMANO</b>	cad.	44	€ 40,00	€ 1.760,00
Alimentazione di gruppi prese su canalina. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati: - canale a cornice bianca, dimensioni 60x25mm, completa di setti separatori, giunti, testate ed accessori; - fornitura e posa in opera di conduttori FG17 sezione 2,5mmq; - ogni altro onere e accessorio necessario a rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte e funzionante.				
- laboratorio biologia molecolare	m	10		
- laboratorio microbiologia	m	2		
<b>SOMMANO</b>	m	12	€ 20,00	€ 240,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 23.000,00</b>

**Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
(Geom. Francesco Minolfi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

---

# Report della Procedura PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE n. 160972590 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	2
Riepilogo Offerte .....	3
Proposta di Aggiudicazione .....	3
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	5

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	160972590
<i>Nome Procedura</i>	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice CIG</i>	Z2F38120EC
	No
<i>Num. Protocollo</i>	2785919
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse



*Responsabile Unico del Procedimento* Francesco Minolfi

*Nome Ente* ASST DELLA VALCAMONICA

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Modalità offerta economica?* Valore economico

*Base dell'asta* 23.000,00000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* venerdì 28 ottobre 2022 14.55.05 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* lunedì 31 ottobre 2022 12.00.00 CET

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0364598423
------------------------	------------

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1667199200704
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 31 ottobre 2022 7.53.20 CET
<i>Prezzo offerto</i>	21.850,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

**Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it

<i>Num. telefono</i>	0364598423
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 31 ottobre 2022 16.51.33 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE (ID 160972590) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 31 ottobre 2022 16.50.56 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE (ID 160972590) è iniziata.
lunedì 31 ottobre 2022 16.50.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667199200704) della Procedura PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE (ID 160972590) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 31 ottobre 2022 16.50.47 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6386 sulla Procedura con ID 160972590 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 31 ottobre 2022 12.00.57 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE (ID 160972590).
lunedì 31 ottobre 2022 7.53.20 CET	Invio Offerta	L'offerente R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE (ID 160972590).
venerdì 28 ottobre 2022 14.55.16 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI NUOVI ARREDI LABORATORIO ANALISI O. ESINE (ID 160972590).
venerdì 28 ottobre 2022 14.55.10 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 160972590). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.