

Decreto n. 739 del 18/11/2021

OGGETTO: Affidamento dei lavori di collegamento di alcune cappe del servizio di Anatomia Patologica presso l'ospedale di Esine - DGR XI/2903/2020: "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2021;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con deliberazione n.XI/2903/2020 del 2.3.2020 ad oggetto "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19" Regione Lombardia assegna all'ASST della Valcamonica un importo pari ad € 1.000,000,00 (di cui all'All.A della citata DGR) da utilizzare per investimenti prioritariamente legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in subordine per acquisizioni e lavori legati al mantenimento delle strutture;

- la Direzione Strategica, di concerto con il STP, ha individuato una serie di interventi urgenti, da realizzare mediante l'utilizzo di parte dei fondi stanziati con la DGR sopra indicata, tra cui rientra il collegamento di alcune cappe presenti presso l'UO di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Esine;

- il Responsabile del STP di quest'Azienda, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel n.146401308, da affidare ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) del DL n.76/2020, per i lavori di "Anatomia Patologica collegamento cappe PO Esine", con una base d'asta di € 3.513,29, comprensiva di oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 22%;

VISTO il report della procedura SinTel n.146401308 allegato;

VISTA e ritenuta congrua l'offerta presentata, dalla Vallecamonica Isolamenti, per un importo di € 3.443,03 comprensivi di oneri della sicurezza, IVA esclusa;

VISTA la normativa vigente, in particolare il DL n.76/2020;

EVIDENZIATO che gli acquisti di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2021 mediante finanziamento con DGR XI/2903/2020;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio 2021;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) del DL n.76/2020, alla Vallecamonica I-



solamenti, i lavori di “Anatomia Patologica collegamento cappe PO Esine”, alle condizioni tecnico-economiche previste dalla richiesta di offerta e dal report di procedura SinTel n.146401308, che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di nominare RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 il Geom. Francesco Minolfi e DEC ai sensi del art.101 del medesimo D.Lgs n.50/2016 il Geom. Gian Mario Gazzoli;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 4.200,50 di cui € 757,47 per IVA al 22%;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e s.m.i. e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DI ALCUNE CAPPE DEL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI ESINE. DGR XI/2903/2020: "PRIME DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 05/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 05/11/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.200,50 (di cui € 757,47 per IVA al 22%), annotato nel Bilancio 2021, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2021	Collegamento cappe	0202000900 Altri impianti generici 2002000132 CONTRIBUTO DGR XI/2903/2020 COVID	3210500 Anatomia Patologica	DGR n.XI/2903/2020	DGR_2903	€ 4.200,50	€ 0,00	€ 4.200,50	
		TOTALE				€ 4.200,50	€ 0,00	€ 4.200,50	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento(conto 6202000900 Ammortamento Altri impianti generici) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1)"centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 16.11.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



COMPUTO METRICO

OGGETTO: ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA

Esine, 11/10/2021

IL TECNICO
GAZZOLI Geom. Gian Mario

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 1)							
1 / 1 IE.03.030.03 00.c 11/10/2021	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI da posizionarsi nel QBT piu' vicino PER VENTILATORE/ESTRATTORE					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	71,65	71,65
2 / 2 IE.02.040.02 63.b 11/10/2021	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm² SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI LINEA VENTILATORE PULSANTE		25,000 5,000			25,000 5,000		
	SOMMANO m					30,000	5,21	156,30
3 / 3 IE.02.030.00 60.a 11/10/2021	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI					25,000		
	SOMMANO m					25,000	14,26	356,50
4 / 4 ME.05.010.0 240.e 11/10/2021	Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.2 prese alloggiabili SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI PULSANTE ACCENSIONE E REGOLATORE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	21,42	42,84
5 / 5 ME.05.010.0 040.a 11/10/2021	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI PULSANTE					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8,61	8,61
6 / 6 ME.05.020.0 080.b 11/10/2021	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti SpCat 1 - IMPIANTI ELETTRICI PULSANTE					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	5,68	17,04
	A RIPORTARE							652,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							730,97
	VENTILAZIONE (SpCat 2)							
8 / 7 1C.01.080.00 10.c 11/10/2021	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno SpCat 2 - VENTILAZIONE STANZA		1,200	10,000		12,000		
	SOMMANO m ²					12,000	9,24	110,88
9 / 8 1M.08.010.0 050.d 11/10/2021	Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale rettangolare con motore 220 V -1f - 50 Hz - 4 poli, accoppiati direttamente, completi di giunti antivibranti e staffe. Grandezze (m ³ /h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - oltre 1000 fino a 2000 m ³ /h - oltre 100 fino a 200 Pa SpCat 2 - VENTILAZIONE					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'241,64	1'241,64
10 / 9 1C.12.300.00 10.b 11/10/2021	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 110-120 mm SpCat 2 - VENTILAZIONE TRONCHETTI DA 500 MM LINEA TAPPO TERMINALE TEE CURVA A 45°		5,000			2,000 5,000 1,000 2,000 2,000		
	SOMMANO m					12,000	62,56	750,72
11 / 10 1M.09.100.0 020.c 11/10/2021	Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm SpCat 2 - VENTILAZIONE					10,000		
	SOMMANO m					10,000	19,26	192,60
12 / 11 1M.09.040.0 070.t 11/10/2021	Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 4 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm SpCat 2 - VENTILAZIONE DIFFUSORE ASPIRAZIONE					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		3'026,81

Report della Procedura ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE n. 146401308 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	2
Proposta di Aggiudicazione	3
Registro di controllo	3
Comunicazioni di Procedura	4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	146401308
<i>Nome Procedura</i>	ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE
<i>Codice CIG</i>	ZE5336C236
<i>Num. Protocollo</i>	2490507
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	44192000-2 - Altri materiali da costruzione vari
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico

Base dell'asta 3.513,29000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 21 ottobre 2021 11.55.27 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte giovedì 28 ottobre 2021 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	VALLECAMONICA ISOLAMENTI
<i>Login</i>	user_128222
<i>Indirizzo e-mail</i>	vallecamonicaisolamenti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01514350980
<i>Indirizzo</i>	VIA SANTA MARIA 10, 25040 BIENNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364320294

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1635228415949
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	VALLECAMONICA ISOLAMENTI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 26 ottobre 2021 8.06.55 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	3.443,03000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	VALLECAMONICA ISOLAMENTI
<i>Login</i>	user_128222
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	VALLECAMONICA ISOLAMENTI (01514350980)
<i>Indirizzo email</i>	vallecamonicaisolamenti@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0364320294
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
	Proposta di Aggiudicazione	

Data	Oggetto	Testo
giovedì 28 ottobre 2021 14.29.26 CEST		La fase di valutazione del Mercato ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 28 ottobre 2021 14.29.10 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308) è iniziata.
giovedì 28 ottobre 2021 14.29.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1635228415949) della Procedura ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 ottobre 2021 14.29.04 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_128222 sulla Procedura con ID 146401308 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 ottobre 2021 12.00.41 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308).
martedì 26 ottobre 2021 8.06.55 CEST	Invio Offerta	L'offerente VALLECAMONICA ISOLAMENTI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308).
giovedì 21 ottobre 2021 11.55.37 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308).
giovedì 21 ottobre 2021 11.55.28 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato ANATOMIA PATOLOGICA COLLEGAMENTO CAPPE P.O. ESINE (ID 146401308). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.