

Comune di Edolo

Provincia di Brescia

Progetto per la riqualificazione della sala civica "Luciano Chiesa" in via Porro a Edolo (BS). CUP G27H21000980006.

Progetto definitivo - esecutivo.

Nota tecnica sull'impianto di riscaldamento

Al piano interrato dell'edificio sede della sala civica "Luciano Chiesa" si trova il locale tecnico che ospita lo scambiatore del teleriscaldamento.

Si è verificato presso l'azienda fornitrice del servizio che la capacità dello stesso è in grado di garantire il riscaldamento anche per la sala civica.

Il locale suddetto si trova esattamente sotto al palco ed è quindi facilmente collegabile, con le tubazioni, con la sala oggetto d'intervento.

Sono stati previsti due collettori: uno per la sala ed uno per il palco.

L'impianto di riscaldamento oggetto del computo metrico, e quindi la relativa offerta economica, dovrà prevedere:

1. Materiali e manodopera per allacciamento impianto secondario teleriscaldamento;
2. Tubazione andata e ritorno dal locale tecnico al collettore sala;
3. N. 1 collettore completo di valvole di intercettazione per la sala;
4. N. 4 attacchi ventilconvettori completi di mensole di sostegno valvola e detentore;
5. N. 4 ventilconvettori con mobile e ripresa aria inferiore con comando a bordo completo di sonde installazione verticale cadauno KW 7,78;
6. Tubazione andata e ritorno dal locale tecnico al collettore palco;
7. N. 1 collettore completo di valvole di intercettazione per il palco;
8. N. 2 attacchi ventilconvettori completi di mensole di sostegno valvola e detentore;
9. N. 2 ventilconvettori con mobile e ripresa aria inferiore con comando a bordo completo di sonde installazione verticale cadauno KW 2,97;
10. Quanto necessario alla buona riuscita dell'opera che dovrà essere data funzionante.

Le assistenze murarie sono definite in apposita voce di computo metrico.

L'installatore dovrà verificare la rispondenza delle indicazioni suddette all'ottimale riscaldamento dei locali.

Edolo, Maggio 2022

arch. Riccardo Arzaroli