

Decreto n. 114 del 23/02/2023

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Integrazione di componenti al sistema di termoregolazione per il controllo e la gestione dell’impianto di climatizzazione nel reparto di radiologia “sito TAC” presso il P.O. di Esine”, finanziamento: DGR n.XI/2468/2019 - Allegato 1 ambito B: sostituzione di grandi apparecchiature biomediche.

CUP C46G19000280002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.82/2023: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.941/2019 quest'Azienda prendeva atto della DGR n.XI/2468/2019: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità: determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n.XI/1725/2019 e stanziamento contributi;

- negli interventi approvati dalla DGR sopra citata e in particolare nell'Allegato 1, ambito B: "Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche" tra gli altri era previsto il finanziamento per l'acquisto di n.1 TAC per la radiologia dell'Ospedale di Esine;

- con decreto n.386/2020 quest'Azienda aderiva al lotto n.5 della convenzione ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche" di Regione Lombardia per l'acquisizione di n.1 TAC 64, il cui aggiudicatario era risultato la GE Medical Systems Italia SpA;

- con decreto n.297/2021 veniva affidato alla GE Medical Systems Italia SpA, l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) relativamente all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche";

- con decreto n.431/2021 veniva approvato il progetto esecutivo trasmesso dalla ditta GE Medical Systems Italia SpA e affidati, ai sensi co. 2 lettera a dell'art.1 della L. n.120/2020 e smi, i lavori propedeutici all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche", alla GE Medical Systems Italia SpA;

- con decreto n.776/2022 venivano approvati gli atti di contabilità finale dei lavori affidati con il citato decreto n.431/2021;

- al termine dei lavori sopra indicati si è reso necessario installare dei nuovi componenti sul sistema di termoregolazione per il controllo e la gestione dell'impianto di climatizzazione nel reparto di radiologia "sito TAC" dell'ospedale di Esine;

CIO' PREMESSO il Responsabile del STP di quest'Azienda, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel n.164618094, da affidare ai sensi dell'art 2 comma a) della L. n.120/2020 e smi, per l'affidamento dei lavori di "Integrazione di componenti al sistema di termoregolazione per il controllo e la gestione dell'impianto di climatizzazione nel reparto di radiologia "sito TAC" presso il P.O. di Esine", con una base d'asta di € 8.859,00 oltre oltre ad IVA al 22%;

VISTA l'offerta presentata dalla RVM Impianti srl pari ad € 8.400,00 oltre ad IVA al 22%;

VISTA la normativa vigente, in particolare la L. n.120/2020 e smi;

EVIDENZIATO che i servizi e le opere di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2023 mediante finanziamento DGR n.XI/2468/2019 - Allegato 1 ambito B;



ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare alla RVM Impianti srl i lavori di "Integrazione di componenti al sistema di termoregolazione per il controllo e la gestione dell'impianto di climatizzazione nel reparto di radiologia "sito TAC" presso il P.O. di Esine", alle condizioni tecnico-economiche previste dal report di procedura SinTel n.164618094, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 10.248,00 (di cui € 1.848,00 per IVA 22%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO DI RADIOLOGIA “SITO TAC” PRESSO IL P.O. DI ESINE”, FINANZIAMENTO: DGR N.XI/2468/2019 - ALLEGATO 1 AMBITO B: SOSTITUZIONE DI GRANDI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE. CUP C46G19000280002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/02/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/02/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 10.248,00 (di cui € 1.848,00 per IVA 22%), annotata nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	Integrazione di componenti al sistema di termoregolazione per il controllo e la gestione dell'impianto di climatizzazione nel reparto di radiologia "sito TAC" presso il P.O. di Esine"	0208000432 FORN.C/ANT.-LAVORI ADEG.LOCALI TAC/ANGIOGRAFO DGR XI_1725_2019_1 2002000126 CONTRIBUTO DGR XI/1725/2019 AMB.B ALL.1	3210100 UOC Radiologia Diagnostic a Esine	DGR XI_1725_2019 DGR_XI_2468_2019 Ambito B – Allgato 1 Grandi Apparecchiature DGR_1725_1	Apparecchiature DGR_1725_1	€ 10.248,00	€ 0,00	€ 10.248,00	
		TOTALE				€ 10.248,00	€ 0,00	€ 10.248,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0202000100 "Impianti sanitari" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6202000100 ammortamento impianti sanitari) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 16.2.2023

IL DIRETTORE SC BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

DESCIZIONE INTERVENTO

Descrizione Voce	U.M.	Q.tà	Prezzo	Prezzo Tot.
Fornitura componentistica Johnson Control, engineering, programmazione, Start Up, Dbase e grafica per:				
Nr.1 M4-XPM09090-0 Espansione 7UI, 2DI,3 BO, 2AO,4CO per FEC/CGM/SNC, alimentazione 24Vac				
Nr.3 TS-6360D-A10 Sonda canale IP54, sonda resistiva di tipo Pt1000, lunghezza bukbo 138 mm				
Nr.3 TS-6300D-00 Adattatore per condotte adatto alla installazione della famiglia TS6300				
Nr.1 SA-NTC 10-01 Sonda ambiente con sensore NTC 10K-01; campo di lavoro 0....+50°C;				
Mantenimento in essere valvole e testine esistenti delle Batterie di Post Riscaldamento esistenti				
	a.c.	1,00	2.455,00	2.455,00
Formazione impianti elettirici e speciali compreso l'allacciamento della componentistica esposta al punto precedente. L'intervento è comprensivo della formazione delle vie cavo, scatole di derivazione, staffe, fissaggi, cablaggi e quant'altro necessario pe				
	a.c.	1,00	1.150,00	1.150,00
RIDIMENSIONAMENTO Q.E. PER INTEGRAZIONE SEZIONE DI POTENZA Q.E. UTA 5-TAC				
Sovrapprezzo per allestimento Quadro Elettrico secondo schema elettrico approvato, Allestimento Q.E. con idonea carpenteria ABB, inserimento componentistica di POTENZA a servizio dei Nr.2 ventilatori di Mandata e di Ripresa, cablaggio e completamento per				
	a.c.	1,00	1.276,00	1.276,00
ALLESTIMENTO Q.E. PER DOPPIA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO PER GESTIONE COMPLETA IMPIANTO UTA 5-TAC				
Sovrapprezzo per allestimento Quadro Elettrico secondo schema elettrico approvato, Allestimento Q.E. con idonea carpenteria ABB, inserimento componentistica necessaria per allestimento completo a bordo Quadro per la centralizzazione di tutte le alimentaz				
Allestimento per; Ingresso Nr.1 linea di Potenza Sez. Normale; Ingresso Nr.1 Linea di Potenza Sez. Assoluta; Alimentazione/protezione/gestione Pompe di Recupero; Alimentazione/protezione/gestione Umidificatore; Gestione manuale bordo Q.E. dei ventilatori				
	a.c.	1,00	2.304,00	2.304,00
INTERVENTO ELETTRICO A COMPLETAMENTO PER MODIFICA LINEE ELETTRICHE IN ARRIVO E PARTENZA AL Q.E. UTA 5-TAC				
Formazione di linea elettrica FM ASSOLUTA realizzata in partenza da BOX di derivazione esistente posto all'interno del locale tecnologico fino al nuovo Q.E. UTA 5-TAC. Modifica del BOX a mezzo di nuove morsettiere di connessione, dimensionate per l'allacc				

Formazione di linea elettrica FM NORMALE realizzata in derivazione da interruttore di protezione predisposto installato a bordo del nuovo Q.E. di gestione impianto CDZ Rianimazione. Posa linea elettrica come da schema elettrico approvato, entro vie cavo e				
Riadattamento percorso linea elettrica esistente di alimentazione UMIDIFICATORE, sfilaggio da vie cavo esistenti e posa entro passerelle preesistenti per collegamento al nuovo Q.E. UTA 5-TAC. Allacciamenti elettrici e quant' altro necessario per rendere il				
Allestimento circuiti elettrici a servizio delle Nr.2 pompe di Recupero Calore realizzati in derivazione da Q.E. UTA 5-TAC per: Alimentazione Elettrica Pompa 1; Alimentazione Elettrica Pompa 2; Segnale di comando, stato, allarme Pompa 1; Segnale di comand				
	a.c.	1,00	1.374,00	1.374,00
TOTALE				8.559,00
ONERI SICUREZZA				300,00
				8.859,00

Report della Procedura INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE n. 164618094 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	164618094
<i>Nome Procedura</i>	INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	ZAE39AFCF6
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	ZAE39AFCF6
	No
<i>Num. Protocollo</i>	0258095
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	8.859,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	2
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 26 gennaio 2023 17.04.37 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	venerdì 27 gennaio 2023 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598423

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1674750061190
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 26 gennaio 2023 17.21.01 CET
<i>Prezzo offerto</i>	8.400,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>Num. telefono</i>	0364598423
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	AGGIUDICATA

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 30 gennaio 2023 16.50.39 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE (ID 164618094) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 30 gennaio 2023 16.49.48 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE (ID 164618094) è iniziata.
lunedì 30 gennaio 2023 16.49.38 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1674750061190) della Pro-

Report della Procedura INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE n. 164618094 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		cedura INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE (ID 164618094) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 30 gennaio 2023 16.49.32 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6386 sulla Procedura con ID 164618094 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 27 gennaio 2023 12.00.30 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE (ID 164618094).
giovedì 26 gennaio 2023 17.21.01 CET	Invio Offerta	L'offerente R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE (ID 164618094).
giovedì 26 gennaio 2023 17.04.52 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INTEGRAZIONE DI COMPONENTI AL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPIATO DI CLIMATIZZAZIONE NEL REPARTO D IRADIOLOGIA "SITO TAC" PRESSO IL P.O. DI ESINE (ID 164618094).
giovedì 26 gennaio 2023 17.04.37 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 164618094). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.