

Prot. 12125, cl. 6.10, data 27/09/2024

COMUNE DI BORNO (BS)
VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023

Il giorno 27 del mese di settembre 2024, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, il sottoscritto Arch. Francesco Nicolini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borno, si è recato in sopralluogo in via fonte Pizzoli, in comune di Borno, nella tratta a sud della località Segherie, in sponda destra idrografica del torrente Trobiolo.

Il sottoscritto ha verificato il cedimento del terreno sottostante la carreggiata di via fonte Pizzoli con erosione che si è spinta al di sotto del piano viabile, con forte dilavamento del versante sottostante anche connesso alla caduta di alberature che ha incentivato l'azione erosiva sul substrato rimasto scoperto: la causa è dovuta alle intense piogge della giornata e nottata precedenti.

Accertato lo stato di pericolo per il transito dei veicoli e la pubblica incolumità, ha provveduto ad allertare la squadra manutentiva comunale la quale ha prontamente installato idonea segnaletica e transenne per delimitare la zona del dissesto; non vi è necessità di gestire il traffico a senso unico alternato in quanto la carreggiata già di per sé consente il transito di un solo veicolo alla volta, con spiazzi per l'incrocio.

Considerato:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di crollo verso valle di parte della carreggiata, materiale che peraltro andrebbe a finire nell'alveo del sottostante torrente Trobiolo, facente parte del Reticolo Idrico Principale;
- che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per realizzare opere di consolidamento del versante franato, della carreggiata stessa e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della strada che convergono nella zona compromessa;
- che le opere per un importo stimato di € 95.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Borno, 27/09/2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Francesco Nicolini

Atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 12 co. 2 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it

