



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 – Tel. 0364.434018 – Fax. 0364.434418

Prot. n. 5464

Ceto, 25/07/2023

OPERE DI SOMMA URGENZA COMMA 1 ART. 140 – D.LGS. 36/2023

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO PRINCIPALE DI CETO, NEL PUNTO POSTO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE PALOBBIA, SITUATO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DI PROPRIETÀ COMUNALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Il giorno 25/07/2022, su segnalazione del Sindaco, il sottoscritto geom. Lorenzo Gari, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ceto, si è recato in sopralluogo presso il tratto del torrente Palobbia posto a monte dell'opera di presa della centralina idroelettrica di proprietà comunale, accertando che, a seguito degli eventi atmosferici con precipitazioni eccezionali verificatisi nella mattinata del 25 luglio 2023 nel Comune di Ceto, il torrente Palobbia ha provocato l'erosione di un tratto della sponda sinistra, mettendo a nudo la tubazione di adduzione dell'acquedotto principale del paese, che è rimasta sospesa sulla sponda del torrente. Al di sopra del medesimo tratto di tubazione è franato del materiale che rischia di far collassare la tubazione stessa con conseguente elevato rischio di interrompere l'erogazione di acqua potabile alla popolazione, nonché l'alimentazione alla centralina idroelettrica comunale.

Inoltre, nel salire la strada comunale di Val Paghera, prima di raggiungere il punto in cui si è verificato il danno dell'acquedotto, la viabilità risulta interrotta in un tratto compreso tra il ponte Lungo ed il ponte denominato Put del Sac, in quanto, sempre a seguito degli eventi atmosferici con precipitazioni eccezionali verificatisi nella mattinata del 25 luglio 2023 nel Comune di Ceto, il versante a monte della strada stessa è franato con caduta massi, terra e alberi provocando la completa interruzione della strada, rendendo possibile proseguire solo a piedi aggirando la frana medesima. La frana impedisce l'effettuazione degli interventi urgenti sull'acquedotto, oltre a costituire l'unica viabilità percorribile dai mezzi di soccorso per il collegamento tra il paese di Ceto e la struttura ricettiva denominata Campo Tres, posta in località Case di Val Paghera, struttura attualmente in funzione che ospita oltre 100 ragazzi minorenni.

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di collasso dell'acquedotto comunale e contestuale interruzione di erogazione di acqua potabile alla popolazione;
- che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di consolidamento della posizione dell'acquedotto, attuabili solamente con il previo ripristino della viabilità in corrispondenza della frana, al fine della messa in sicurezza della rete acquedottistica;
- che le opere per un importo stimato di **€ 24.300,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA**, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare **la perizia giustificativa della spesa** per

l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione dei lavori e della copertura della spesa da parte della Stazione appaltante, così come previsto dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ceto, 25 luglio 2023

IL VERBALIZZANTE
Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Lorenzo Gari