



# Ecologia Sebina S.r.l.

LABORATORIO DI ANALISI

sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)  
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)  
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83  
[www.ecologiasebina.com](http://www.ecologiasebina.com) - [laboratorio@ecologiasebina.com](mailto:laboratorio@ecologiasebina.com)  
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

Spett.le  
Comune di Cerveno  
p.zza Prudenzi, 2  
25040 Cerveno (Bs)

## Rapporto di Prova n° 2019/21

Descrizione campione:	acqua di scarico	Codice campione:	2019/21
Tecnico prelevatore:	Nostro Tecnico - Gheza Ronny	Data di prelievo:	07/09/2021
Località e punto di prelievo:	<b>Uscita depuratore</b>		
Condizioni di prelievo:	cielo sereno		
Data di ricevimento/accettazione:	07/09/2021		
Data di inizio analisi:	07/09/2021	Data di fine analisi:	12/09/2021

### Analisi acque di scarico ai sensi del R.R. 06/19 (Tab. 1 - All. D)

PARAMETRI	RISULTATO	VALORI LIMITE PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI (potenza impianto: > 400 - ≤ 2000 abitanti equivalenti)	UNITA' DI MISURA	METODO	INCERTEZZA
Solidi sospesi	<b>10</b>	60	mg/l	APAT CNR IRSA 2090 Man 29/2003 Metodo B	± 5
B.O.D. 5	<b>14</b>	40	mg/l	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	± 7
C.O.D.	<b>49</b>	160	mg/l	Metodo Merck 11454U (conforme a ISO 15705:2002)	± 11
Azoto ammoniacale	<b>7,9</b>	25	mg/l	Metodo Merck 100683 (analogo a EPA 350.1)	± 2,0

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

#### Giudizi di conformità:

Visti i risultati ottenuti sui parametri prescelti, il campione è conforme ai limiti previsti dal R.R. 06/19.

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

#### Legenda:

# = mancato rispetto del valore limite

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

△ = prova affetta da non conformità ma eseguita ugualmente su richiesta del cliente, per la quale il Laboratorio declina la propria responsabilità

*Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso.*

*Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto.*

*Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campione tali da influenzare la validità dei risultati.*

*Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto, neppure parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.*

Pian Camuno, 13/09/2021

il Responsabile del Laboratorio  
dott. Marco Caso



Fine del Rapporto di Prova