



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 114 DEL 14/11/2023

Oggetto :

CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI
PRODUZIONE PALESTRA COMUNALE: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAMUNA ENERGIA
S.R.L. CUP F81B21010040006 - CIG Z6C3D478D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 ed aggiornato con deliberazione n. 90 del 30.12.2022;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) la sottoscritta, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 26 del 04.06.2022, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 17012.02 capitolo di P.E.G. 0105 del bilancio di previsione 2023/2025 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- PRESO ATTO che Regione Lombardia ha proposto una misura di incentivazione rivolta agli Enti Locali del territorio regionale denominata "Bando AxEL" con lo scopo di diffondere un consumo più efficiente dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel luogo stesso in cui è prodotta, riducendo i costi per le Amministrazioni nonché le emissioni inquinanti, attraverso il finanziamento dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti a fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici) preesistenti o di nuova installazione;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.02.2021 ad oggetto "Atto di indirizzo per la partecipazione al Bando AxEL, di cui al decreto regionale n. 15334 del 04.12.2020, relativo all'assegnazione di contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali", con la quale è stato deliberato di inoltrare domanda di contributo a valere sul Bando sopracitato per l'intervento di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrato con un sistema di accumulo da realizzarsi sulla copertura della palestra comunale, adibito ad alimentare i consumi della palestra stessa, dell'Istituto comprensivo e del Municipio;
- DATO ATTO che, con Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province

autonome n. 12910 del 29.09.2021, ad oggetto “Rifinanziamento Bando AxEL assegnazione risorse alle domande di cui all’allegato 3 al decreto 6297/2021” è stata finanziata la domanda del Comune di Cedegolo;

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 146 del 16.12.2021 di all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori al dott. ing. Giorgio Gottardi;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27.04.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale dal quale risulta che per l’esecuzione dell’opera si rende necessaria una spesa complessiva di € 57.470,00;

RICHIAMATO il proprio atto di determinazione n. 47 del 14.06.2023 di affidamento dei lavori di “Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale” alla ditta Sole S.r.l.;

DATO ATTO che l’impianto fotovoltaico è stato posato e si rende necessario provvedere alla connessione in rete ed ai relativi adempimenti verso gli enti terzi, ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ARG/elt99/08 e s.m.i. Allegato A – Testo integrato delle Connessioni Attive;

VISTI i primi tre commi dell’art. 17 del D.Lgs. n 36/2023, in particolare il comma 1: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n 36/2023, per un importo inferiore ad € 140.000,00, è possibile procedere all’assegnazione di servizi e forniture mediante affidamento diretto;

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 140.000,00 per la forma contrattuale trova applicazione l’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici

di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”;

DATO ATTO	che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
PRESO ATTO	che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
RITENUTO	quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, art. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, ed individuato nella ditta Camuna Energia S.r.l., l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze richieste, in qualità di società distributrice di energia elettrica sul territorio comunale;
VISTA	l'offerta presentata dall'operatore economico sopracitato ed assunta al protocollo di questo Ente n. 6371 in data 14.11.2023, per un importo di € 100,00 oltre ad IVA 22%, pari a complessivi € 122,00;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO	l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO	il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO	il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
DATO ATTO	che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;
ACCERTATA	la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di approvare l'offerta emessa dalla Società di Distribuzione Camuna Energia S.r.l., con sede in Edolo (BS) Via A. Morino n. 2/F, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per il servizio di connessione in rete e relativi adempimenti verso gli enti terzi, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt99/08 e s.m.i. Allegato A – Testo integrato delle Connessioni Attive, dell'impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale, per un importo € 100,00, oltre IVA 22%;
2. di impegnare a favore della Società di Distribuzione Camuna Energia S.r.l. la somma complessiva di € 122,00 IVA 22% inclusa, imputando la suddetta spesa al macroaggregato 17012.02 capitolo 0105 di P.E.G. esercizio finanziario 2023, che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera di "Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo installato sulla copertura della palestra comunale", alla voce "Spese per allacciamenti a servizi pubblici";
4. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della fattura emessa dalla società di vendita, Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., con la quale è in corso il contratto di fornitura di energia elettrica;
5. di dare atto che il CIG assegnato è Z6C3D478AD. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura

di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e degli art. 20, 27 e 28 del D.Lgs 36/2023;
10. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
11. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla Società di Distribuzione Camuna Energia S.r.l. con sede in Edolo (BS) Via A. Morino n. 2/F.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111031867	2023	17012.02.0105	REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) A COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	122,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 14/11/2023

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 14/11/2023

Il Responsabile Del Servizio
Geom. Giovanna Pelloli

COMUNE DI CEDEGOLO
PIAZZA ROMA, 1
25051 CEDEGOLO (BS)
P.IVA: 00557440989 C.F.: 00361760176

27-10-2023

Conferma avvio iter connessione

Con riferimento alla Vostra richiesta di connessione dell'impianto fotovoltaico (Modello Unico - Parte I), si conferma che è stato avviato l'iter di connessione e i relativi adempimenti verso gli enti terzi ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e s.m.i. Allegato A – Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito TICA):

Codice di rintracciabilità : P05L3625
POD : IT043E00001445
Data richiesta : 27-09-2023
Ubicazione fornitura : VIA ROMA, 0 - 25051 CEDEGOLO (BS)
Tipo di intervento : CONNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE

Dati tecnici e commerciali

Potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1, cc del TICA) : 11,00 kW
Potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd del TICA) : **5,00 kW trifase**
Potenza in prelievo : 11,00 kW trifase
Potenza nominale dell'impianto di produzione : **5,00 kW**
Potenza ai fini della connessione (art.1.1,z del TICA) : 0,00 kW
Potenza nominale del sistema di accumulo : 8,16 kW
Energia del sistema di accumulo : 11,04 kWh
Tensione fornitura : bassa
Fonte : energia solare
Regime : scambio sul posto

Tipologia del lavoro

Il lavoro necessario ai fini della connessione del presente impianto fotovoltaico richiede lavori semplici limitati all'installazione dei gruppi di misura (art.13 bis del TICA). Si informa, pertanto, che si è dato corso all'addebito del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione pari a 100 euro (IVA esclusa) che vi sarà addebitato tramite la Società di Vendita con la quale avete in corso il contratto per la fornitura di energia elettrica. L'attivazione della connessione dell'impianto, inoltre, avverrà entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Vostra comunicazione riportante in allegato la Parte II del Modello Unico e relativa documentazione.

Indennizzo (art. 14 del TICA)

Qualora la presente comunicazione di "Conferma avvio Iter di Connessione" venisse messo a Vostra disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, Vi sarà corrisposto il relativo indennizzo automatico.
Qualora l'attivazione venisse realizzata oltre i tempi previsti dal TICA, Vi sarà corrisposto il relativo indennizzo automatico.

Soluzione tecnica

La connessione dell'impianto di produzione in oggetto alla rete elettrica di distribuzione in Bassa Tensione di Camuna Energia Srl è realizzabile tramite l'utilizzo del punto di consegna esistente.

Iter autorizzativo

Non sono necessarie autorizzazioni per quanto riguarda l'impianto di rete per la connessione.



Misura dell'energia sul punto di connessione

La misura dell'energia sul punto di connessione è a cura di Camuna Energia Srl che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di fatturazione ai clienti finali.

Misura dell'energia prodotta

La misura dell'energia prodotta è a cura di Camuna Energia Srl che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalla delibera dell'AEEG n. 99/08 e s.m.i.

Condizioni per l'attivazione dell'impianto

La connessione dell'impianto FOTOVOLTAICO alla rete elettrica è subordinata al rispetto della Norma CEI 0-21, che costituisce la Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti Attivi e Passivi alla rete di distribuzione in Bassa Tensione.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla compilazione e alla sottoscrizione, da parte di soggetti abilitati, dei documenti ricevuti da Camuna Energia SRL in fase di richiesta del Preventivo.

Se, in fase di realizzazione dell'impianto, viene modificata la componentistica dichiarata in fase di richiesta ed in particolare si renda necessario ai fini normativi installare dei gruppi di misura aggiuntivi o vengano inserite apparecchiature non previste (ad esempio SPI esterna) il produttore deve effettuare tutte le necessarie modifiche elettriche ed edili (ad esempio adeguamento spazi necessari per installazione gruppo di misura). Inoltre deve necessariamente essere adeguato lo schema elettrico dell'impianto e deve essere aggiornata la documentazione di fine lavori prima della messa in esercizio dell'impianto di produzione.

Comunicazioni al Cliente

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, siamo a disposizione ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 0364/770482
- E-mail: camunaenergia@a2a.eu

Distinti Saluti

CAMUNA ENERGIA SRL